

Lecco, li 28.09.2010

## CALDAIE A CONDENSAZIONE - CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

Si certifica che gli apparecchi di seguito elencati sono conformi al tipo certificato CE e soddisfano i requisiti essenziali della Direttiva Gas 90/396/CEE e della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE.

<b>Conica Condensing 22-24 ie FF</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Conica Condensing 13-26 R ie FF</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Area Condensing 22-30 ie FF</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Area Condensing 26 R ie FF</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Area Guscio Condensing 22-30 ie FF</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Area Guscio Condensing 26 R ie FF</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Piramide Condensing K 28 S 130</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Piramide Condensing SOL K 21 S 200 (*)</b>	certificato CE n. 0694BR1207
<b>Conica 4 HE 22-25 ie FF</b>	certificato CE n. 0051BQ3030
<b>Queen 50-100 M</b>	certificato CE n. 0085AQ0713

(\*) contiene bollitore solare garantito 5 anni

Gli apparecchi sopra elencati sono generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a  $93 + 2 \log P_n$  (dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW).

La presente certificazione viene rilasciata, limitatamente alle caldaie aventi potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW, in sostituzione dell'asseverazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 19.02.2007, modificato dal D.M. 26.10.2007 e successivamente anche dal D.M. 07.04.2008, **al fine dell'ottenimento della detrazione d'imposta del 55%** per gli interventi di risparmio energetico previsti al comma 347 della Legge 27.12.2006 n. 296.

Direzione Commerciale

Marco Tagliaferri

